Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, лит. А, тел. (861) 268-64-40

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д. 61/1, т. (861) 433-10-95

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 21/1/10

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 21 от «08» сентября 2021 года
в период с «13» сентября 2021 г. по «22» сентября 2021 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморско-Ахтарского района

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы Яковенко Кириллом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование НПА РФ по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о вып.
1.	Не все имеющиеся помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (чердачное помещение).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.54; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» п. 4.8, таблица № 3, п. 42	01.02.2022	
2.	Не все имеющиеся помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (коридоры, крыло плавательного бассейна).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.54;, СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. таблица 1, п 1, п/п. б.	01.02.2022	
3.	Не обеспечено в полном объеме необходимое количество исправных ручных электрических фонарей, средств индивидуальной защиты дыхания и зрения от опасных факторов пожара.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» п.30, п. 56;	01.02.2022	
4.	Светильники эвакуационного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения (знаками или окраской). Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» п.37	01.02.2022	
5.	Не разработаны и не вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре. (коридоры, крыло бассейна).	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» п.5, п. 9;	01.02.2022	

6.	Рядом с планами эвакуации на видных местах не разработаны и не вывешены инструкции о порядке действий работников при пожаре.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» » п. 393 (к), 394;	01.02.2022	
7.	Не предусмотрена огнезащита транзитных воздуховодов систем вентиляции расположенных внутри помещений (на момент проверки не представлены подтверждающие документы на предел огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123-ФЗ, ст. 56, 82, 85, 138 СП 7.13130 п. 6.10, 6.18, 6.19 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 п. 13	01.02.2022	
8.	Не обеспечено исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения, не производится проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже двух раз в год весной и осенью (на момент проверки не предоставлен акт работоспособности пожарного гидранта или пожарного водоема, для забора воды пожарными автомобилями, время тушения пожара 3 часа, расход 15 л/с).	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123-ФЗ, ст. 5,6, 62 , 68, 151; Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» п. 48	01.02.2022	
9.	Не обеспечено в полном объеме соблюдение проектных решений и требований нормативных документов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, указателей направляющих линий (фотолюминесцентные, либо световые пожарные оповещатели)	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил Противопожарного режима в РФ» п. 23, 36;	01.02.2022	
10.	На дверях (люках) чердачных помещений, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключей, от замков.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил Противопожарного режима в РФ» п. 18.	01.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко
Комарова Ирина Александровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
старший лейтенант внутренней службы Яковенко К.С.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)